



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB28.H21395

Срок действия с 30.05.2016 по 29.05.2019

№ 2107459

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "СЕРКОНС" 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Телефон (495) 7821708, факс (495) 7821708, адрес электронной почты info@serconsrus.com
ОГРН:1077746279665 Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB28 выдан 09.06.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

ПРОДУКЦИЯ Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 190:

КСО-190 «Ива», наименование продукции напряжением 6(10) кВ, на номинальный ток до 1250 А, номинальный ток отключения до 25 кА
ТУ-3414-012-41801232-2005

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
34 1470

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 17516.1 п. 5; СП 14.13330.2014 к сейсмическому воздействию 9 баллов по шкале MSK-64, группа механических факторов внешней среды М40

код ТН ВЭД России:
8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие»

Адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20
ИНН: 4701003776

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие»

Адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20
Телефон: 8136621090, Факс: 8136621646, E-mail: info@bemp.ru
ИНН: 4701003776

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 0209/3-54625 от 02.09.2015 г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB91 действителен до 21.10.2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации