

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG42.H00055

Срок действия с 10.12.2015 по 09.12.2018

№ 1924612

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации». Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 2, помещение XV, ком. 1. Фактический адрес: 115039, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 1. Телефон: +7 (495) 642-96-26, факс: +7 (495) 642-96-26, адрес электронной почты: info@cniis.su. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС.RU.0001.11AG42 выдан 17.05.2013 года Федеральной службой по аккредитации

**ПРОДУКЦИЯ** Комплектные распределительные устройства серии КРУ-70 «Клен» на номинальное напряжение 6(10) кВ, номинальный ток до 3150 А, номинальный ток отключения до 50 кА  
ТУ 3414-015-41801232-2009  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
34 1471

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 14693-90 п.п. 2.8.1 – 2.8.9, разд. 3  
ГОСТ 1516.3-96 п.4.14  
ТУ 3414-015-41801232-2009

код ТН ВЭД России:  
8537 20 910 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие»  
Адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20  
Телефон: (81366)21090, Факс: (81366) 21646,  
ИНН: 4701003776

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие»  
Адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20  
Телефон: (81366)21090, Факс: (81366) 21646,  
ИНН: 4701003776

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 4800-2015-08, 4801-2015-08 от 27.08.2015 г.  
Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB67 действителен до 21.07.2016 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Д.А. Ершов

инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Хаметова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации