



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.0001.22СЛЗЗ Н00194

Срок действия с 23.12.2015 по 23.12.2018

№ 0140194

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Рег. № РОССRU.0001.22СЛЗЗ ИЦ ОО «Сейсмофонд», ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ» юр. адр: 198005, СПб, Измайловский пр., д. 8, т/ф. 8 (812) 694-78-10 skype: fondrosfer seismofond.ru seismofond.hut.ru seismofond.jimdo.com ooseismofond@rambler.ru ooseismofond@bigmir.net

ПРОДУКЦИЯ Комплектные распределительные устройства серии КРУ-70 "Клен" на номинальное напряжение 6(10) кВ, номинальный ток до 3150 А, номинальный ток отключения до 50 кА. ТУ 3414-015-41801232-2009, для сейсмостойких районов РФ.

код ОК 005 (ОКП):

34 1471

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах, п.4.7, п. 9.2, ГОСТ 16962.2-90. ГОСТ 17516.1-90 (группа механических факторов внешней среды М40), ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 (в части сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64), I категории по НП-031-01 и требованиям С-GB.ПБ004.В.01312

код ТН ВЭД России:

8537 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие», ОКПО 41801232, ИНН 4701003776. Адрес: ул. Заводская, д. 20, г. Бокситогорск, Ленинградская область, 187650. Телефон +7 (81366) 21090, факс +7(81366) 21646

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие», ОКПО 41801232, ИНН 4701003776. Адрес: ул. Заводская, д. 20, г. Бокситогорск, Ленинградская область, 187650. Телефон +7 (81366) 21090, факс +7(81366) 21646

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 194 от 23.12.2015 г. (ИЦ ОО "Сейсмофонд", юр. адрес: 198005, СПб, Измайловский пр., д.8 (рег. НП «СРО «ЦЕНТРОСТРОЙПРОЕКТ» pnrardo.ru/news_36.htm и СРО «ИНЖГЕОТЕХ» pasgag.ru) и протокола испытания на осевое статические усилие сдвига дугообразного зажима с анкерной шпилькой № 1516-2 от 25.11.2013г. (ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ», адрес: 197341, СПб, ул. Афонская, д.2, РОСС RU 00001.22.СЛЗЗ от 24.12.2010 г., т. 302-04-93, ф. 302-06-88 STROYTR@inbox.ru).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.

Знак соответствия ГОСТ Р 51000.4-2008 наносится на корпус изделия и (или) в эксплуатационную документацию. Схема сертификации 3. Сертификат действует совместно с приложением № 1 и № 2.

Руководитель органа

Коваленко

А.И.Коваленко

инициалы, фамилия

Эксперт

Коваленко

А.И.Коваленко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации