



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MM04.H05332

Срок действия с 18.12.2014 по 17.12.2017

№ 1790369

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MM04 ООО "НТЦ Стандарт и Качество".
115114, г. Москва, Дербеневская наб. д. 11 помещение 60. Телефон 8(495)7778028, факс 8 (495)7778028,
адрес электронной почты standart-kachestvo@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Трансформаторы силовые трёхфазные с литой изоляцией
ISOCAST-R на номинальное напряжение до 35кВ, номинальной мощностью
до 4000 кВА.
ТУ 3411-023-41801232-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

34 1100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30546.1-98 (устойчивость к сейсмическому воздействию 9 баллов по
шкале MSK-64)

код ТН ВЭД России:

8504 30

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие».
Адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20.
Телефон (812) 602-29-50. ИНН 4701003776.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие».
Адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20.
Телефон (812) 602-29-50. ИНН: 4701003776.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 08АЮ.1795 от 16.12.2014 Испытательный центр
ОАО «НИИЭМ», аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21АГ15 от 09.10.2014, фактический
адрес:143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Б.П. Чумаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации