

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный номер 14-124/ЭЛ-17 от 11 сентября 2017 г.

Внесены изменения: 16.10.2017

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория **общества с ограниченной ответственностью «Балтийское электромеханическое предприятие»** (ИНН 4701003776, юридический/фактический адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, Заводская ул., д. 20; тел 8(81366) 210 90) допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до и выше 1000 В**.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 10 кВ).
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
7. Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 35 кВ).
8. Испытание электрооборудования (напряжением до 35 кВ) повышенным напряжением.
9. Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
10. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 35 кВ).
11. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 35 кВ).
12. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.
13. Измерение потерь холостого хода трансформаторов.
14. Измерение сопротивления короткого замыкания трансформаторов.
15. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов.

Свидетельство выдано на основании акта № 06-4253/РД-676 от 11.09.2017 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 13.01.2017 №7-од и Листа записи ЕГРЮЛ от 06.07.2017.

Срок действия свидетельства установлен до **11 сентября 2020 года**.

Руководитель

Г.В. Слабиков

**002382**

М.П.