

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора по инвестиционной
деятельности ОАО «Россети»

Д.М. Беленький

2014 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 13-237/14

Срок действия с 24.12. 2014 г. по 23.12. 2019 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-190, на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630 и 1250 А, токи термической стойкости 20 и 25 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), с вакуумными выключателями типа ВВ/TEL и Evolis

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие» (ООО «БЭМП»)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие» (ООО «БЭМП»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения ОАО «Россети»