



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HX37.H05035

Срок действия с 17.09.2020

по 16.09.2023

№ 0644269

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RU.RU.10HX37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ".

Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 2

Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 03.12.2019

ПРОДУКЦИЯ

Комплектные распределительные устройства "Ива-М". Тип: КРУ "Ива-М" 6(10)-630(1000; 1250; 1600)/12,5(16; 20; 25; 31,5) УЗ. Серийный выпуск.

код ОК

27.12.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 27.12.32-027-41801232-2017

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 - исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64

ГОСТ 17516.1-90; ГОСТ 30631-99 - группы механического исполнения М6; М40.

код ТН ВЭД

8537209100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское электромеханическое предприятие»

Адрес: 187650, Россия, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20

ОГРН: 1024700508249, телефон: (81366)21090, адрес электронной почты: info@bemp.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское электромеханическое предприятие»

Адрес: 187650, Россия, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20

ОГРН: 1024700508249, телефон: (81366)21090, адрес электронной почты: info@bemp.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ЕК/2020 - ЕК/2020 -00449/Сот 17.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией «ЕК-ТЕСТ», аттестат аккредитации RU.RU.01АЯ10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Жиров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации