

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 14-90/ЭЛ-20 от 25 августа 2020 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория юридического лица -

**Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское электромеханическое предприятие»,**

ИНН 4701003776,

юридический/фактический адрес: 187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, Заводская ул., д. 20,

тел. 8(81366) 2 10 90,

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до и выше 1000 В.

#### Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 10 кВ).
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
7. Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 35 кВ).
8. Испытание электрооборудования (напряжением до 35 кВ) повышенным напряжением.
9. Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
10. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 35 кВ).
11. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 35 кВ).
12. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.
13. Измерение потерь холостого хода трансформаторов.
14. Измерение сопротивления короткого замыкания трансформаторов.
15. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов.

Свидетельство выдано на основании акта №06-3154/РД-322 от 25.08.2020 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.01.2020 №7-од.

Срок действия свидетельства установлен до 25 августа 2023 года.

Заместитель руководителя

М.П.



Р.А. Дудка