



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H09004

Срок действия с 13.01.2022 по 12.01.2025

№ 0637772

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Комплектные распределительные устройства серии КРУ-70 "Клен" на номинальное напряжение 6(10) кВ, номинальный ток до 3150 А, номинальный ток отключения до 50 кА. Серийный выпуск.

код ОК
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3414-015-41801232-2009; ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 9 балл по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД
8537209100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское электромеханическое предприятие». ОГРН: 1024700508249, ИНН: 4701003776, КПП: 471501001. Адрес: 187650, РОССИЯ, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20, телефон: (81366)21090/(81366)21646, адрес электронной почты: info@bemp.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское электромеханическое предприятие». ОГРН: 1024700508249, ИНН: 4701003776, КПП: 471501001. Адрес: 187650, РОССИЯ, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20, телефон: (81366)21090/(81366)21646, адрес электронной почты: info@bemp.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ДИЛ04/012022/СТР9032 от 13.01.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Структура». Аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЦ.00005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации