

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N РОСС RU Д-RU.РА01.В.48181/23**



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКОЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области
08.10.2015

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 187650, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район, город Бокситогорск, улица Заводская, дом 20

ОГРН 1024700508249, ИНН 4701003776

Телефон: +7(81366)21090, Адрес электронной почты: info@bemp.ru

в лице Генерального директора Баясева Салавата Зарифовича

Заявляет, что продукция Трансформаторы силовые трехфазные с литой изоляцией ISOCAST-R. Типы
ТСЛ, ТСЗЛ, ТСДЛ по ГОСТ Р 54827-2011

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКОЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОГРН 1024700508249, ИНН 4701003776

Место нахождения: 187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Бокситогорск,
улица Заводская, дом 20

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187650, Россия, Ленинградская
область, Бокситогорский район, город Бокситогорск, улица Заводская, дом 20.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3411-023-41801232-2014

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.11.4

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504330009, 8504340000

соответствует требованиям

ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия раздел 7 (п.п. Г.48, Г.50),
ГОСТ 12.2.007.2-75 Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы
электрические. Требования безопасности, ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда. Шум.
Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля, ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование
переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции п. 4.14

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № МГ/0001067.23-ИС от 29.11.2023 года, выданного Испытательной лабораторией
«МИДГАРД». Общества с ограниченной ответственностью «ТИХЕЯ» (свидетельство о компетентности
испытательной лаборатории РОСС RU.Я2483.04АКА0.МАК.RU.ИЛ.02)

Дополнительные сведения

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации. Дата изготовления образца: 26.10.2013 г.

Срок действия декларации о соответствии с 29.11.2023 по 28.11.2026

М.П. Заявитель
(при наличии)



Бая
подпись

Баясев Салават Зарифович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.