

№ 002649



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 14.12.2021г по 13.12.2026г.

Код ОКПД 2 27.11.4

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.OC41.H001855

Код ТН ВЭД 8537209100

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское электромеханическое предприятие»
ОГРН 1024700508249. Адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.20, телефон: (81366)21090

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское электромеханическое предприятие»
ОГРН 1024700508249. Адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31675.04ПБК0.OC41 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 35 кВ включительно (КТП), выпускаемые по ТУ 3412-011-41801232-2007. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, класс конструктивной опасности С0; класс функциональной опасности Ф5.1; категории по пожарной опасности В2, В3, В4, Г, Д. См. приложение бланк № 002650

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1500/1, 1500/2, 1500/3 от 03.12.2021 г.,
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи»)
№ RA.RU.04ПБК0.ИЦ05 до 17.03.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 3412-011-41801232-2007

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Макеев С.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Быстрова М.Н.



№ 002650



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС41.Н001855

Обозначение нормативного документа	Наименование, типы марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования нормативного документа
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	КТП напряжением до 35 кВ, мощностью до 25 000 кВ; КТП напряжением 6(10) кВ, мощностью до 4000 кВА; Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ	Степень огнестойкости II
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	КТП напряжением до 35 кВ, мощностью до 25 000 кВ; КТП напряжением 6(10) кВ, мощностью до 4000 кВА; Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ	Степень огнестойкости III
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	КТП напряжением до 35 кВ, мощностью до 25 000 кВ; КТП напряжением 6(10) кВ, мощностью до 4000 кВА; Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ	Степень огнестойкости IV

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

M. K. I.
I. B.

Макеев С.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Быстрова М.Н.

